



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

**ВОДА ПИТЬЕВАЯ**  
**ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И КОНТРОЛЬ**  
**ЗА КАЧЕСТВОМ**  
**ГОСТ 2874-82**

ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

**ВОДА ПИТЬЕВАЯ**

Гигиенические требования и контроль  
за качеством

Drinking water. Hygienic requirements  
and quality control

**ГОСТ**  
**2874-82**

**Срок действия с 01.01.85**  
**до 01.01.95**

Настоящий стандарт распространяется на питьевую воду, подаваемую централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также централизованными системами водоснабжения, подающими воду одновременно для хозяйственно-питьевых и технических целей, и устанавливает гигиенические требования и контроль за качеством питьевой воды.

Стандарт не распространяется на воду при нецентрализованном использовании местных источников без разводящей сети труб.

**1. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

1.1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

1.2. Качество воды определяют ее составом и свойствами при поступлении в водопроводную сеть; в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

1.3. Микробиологические показатели воды

1.3.1. Безопасность воды в эпидемическом отношении определяют общим числом микроорганизмов и числом бактерий группы кишечных палочек.

1.3.2. По микробиологическим показателям питьевая вода должна соответствовать требованиям, указанным в [табл. 1](#).

Таблица 1

Наименование показателя	Норматив	Метод испытания
Число микроорганизмов в 1 см <sup>3</sup> воды, не более	100	По <a href="#">ГОСТ 18963-73</a>

Наименование показателя	Норматив	Метод испытания
Число бактерий группы кишечных палочек в 1 дм <sup>3</sup> воды (коли-индекс), не более	3	По <a href="#">ГОСТ 18963-73</a>

#### 1.4. Токсикологические показатели воды

1.4.1. Токсикологические показатели качества воды характеризуют безвредность ее химического состава и включают нормативы для веществ:

встречающихся в природных водах;

добавляемых к воде в процессе обработки в виде реагентов;

появляющихся в результате промышленного, сельскохозяйственного, бытового и иного загрязнения источников водоснабжения.

1.4.2. Концентрация химических веществ, встречающихся в природных водах или добавляемых к воде в процессе ее обработки, не должны превышать нормативов, указанных в [табл. 2](#).

Таблица 2

Наименование химического вещества	Норматив	Метод испытания
Алюминий остаточный (Al), мг/дм <sup>3</sup> , не более	0,5	По <a href="#">ГОСТ 18165-89</a>
Бериллий (Be), мг/дм <sup>3</sup> , не более	0,0002	По <a href="#">ГОСТ 18294-89</a>
Молибден (Mo), мг/дм <sup>3</sup> , не более	0,25	По <a href="#">ГОСТ 18308-72</a>
Мышьяк (As), мг/дм <sup>3</sup> , не более	0,05	По <a href="#">ГОСТ 4152-89</a>
Нитраты (NO <sub>3</sub> ), мг/дм <sup>3</sup> , не более	45,0	По <a href="#">ГОСТ 18826-73</a>
Полиакриламид остаточный, мг/дм <sup>3</sup> , не более	2,0	По <a href="#">ГОСТ 19355-85</a>
Свинец (Pb), мг/дм <sup>3</sup> , не более	0,03	По <a href="#">ГОСТ 18293-72</a>
Селен (Se), мг/дм <sup>3</sup> , не более	0,01	По <a href="#">ГОСТ 19413-89</a>
Стронций (Sr), мг/дм <sup>3</sup> , не более	7,0	По <a href="#">ГОСТ 23950-88</a>
Фтор (F), мг/дм <sup>3</sup> , не более для климатических районов:		По ГОСТ 4386-88
I и II	1,5	
III	1,2	
IV	0,7	

#### (Измененная редакция, Изм. № 2).

#### 1.5. Органолептические показатели воды

1.5.1. Показатели, обеспечивающие благоприятные органолептические свойства воды, включают нормативы для веществ:

встречающихся в природных водах;

добавляемых к воде в процессе обработки в виде реагентов;

появляющихся в результате промышленного, сельскохозяйственного и бытового загрязнений источников водоснабжения.

1.5.2. Концентрации химических веществ, влияющих на органолептические свойства воды, встречающихся в природных водах или добавляемых к воде в процессе ее обработки, не должны превышать нормативов, указанных в [табл. 3](#).

Таблица 3

Наименование показателя	Норматив	Метод испытания
Водородный показатель, pH	6,0-9,0	Измеряется при pH-метре любой модели со стеклянным электродом с погрешностью измерений, не превышающей 0,1 pH
Железо (Fe), мг/дм <sup>3</sup> , не более	0,3	По <a href="#">ГОСТ 4011-72</a>
Жесткость общая, моль/м <sup>3</sup> , не более	7,0	По <a href="#">ГОСТ 4151-72</a>
Марганец (Mn), мг/дм <sup>3</sup> , не более	0,1	По <a href="#">ГОСТ 4974-72</a>
Медь (Cu <sup>2+</sup> ), мг/дм <sup>3</sup> , не более	1,0	По <a href="#">ГОСТ 4388-72</a>
Полифосфаты остаточные (PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> ), мг/дм <sup>3</sup> , не более	3,5	По <a href="#">ГОСТ 18309-72</a>
Сульфаты (SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> ), мг/дм <sup>3</sup> , не более	500	По <a href="#">ГОСТ 4389-72</a>
Сухой остаток, мг/дм <sup>3</sup> , не более	1000	По <a href="#">ГОСТ 18164-72</a>
Хлориды (Cl <sup>-</sup> ), мг/дм <sup>3</sup> , не более	350	По <a href="#">ГОСТ 4245-72</a>
Цинк (Zn <sup>2+</sup> ), мг/дм <sup>3</sup> , не более	5,0	По <a href="#">ГОСТ 18293-72</a>

Примечания:

1. Для водопроводов, подающих воду без специальной обработки по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы, допускается: сухой остаток до 1500 мг/дм<sup>3</sup>, общая жесткость до 10 моль/м<sup>3</sup>, железо до 1 мг/дм<sup>3</sup>; марганец до 0,5 мг/дм<sup>3</sup>.

2. Сумма концентраций хлоридов и сульфатов, выраженных в долях предельно допустимых концентраций каждого из этих веществ в отдельности, не должна быть более 1.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

1.5.3. Органолептические свойства воды должны соответствовать требованиям, указанным в [табл. 4](#).

Таблица 4

Наименование показателя	Норматив	Метод испытания
Запах при 20 °С и при нагревании до 60°, баллы, не более	2	По <a href="#">ГОСТ 3351-74</a>
Вкус и привкус при 20 °С, баллы, не более	2	По <a href="#">ГОСТ 3351-74</a>
Цветность, градусы, не более	20	По <a href="#">ГОСТ 3351-74</a>
Мутность по стандартной шкале, мг/дм <sup>3</sup> , не более	1,5	По <a href="#">ГОСТ 3351-74</a>

Примечание. По согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается увеличение цветности воды до 35°; мутности (в паводковый период) до 2 мг/дм<sup>3</sup>.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

1.5.4. Вода не должна содержать различные невооруженным глазом водные организмы и не должна иметь на поверхности пленку.

1.6. Концентрации химических веществ, не указанных в [табл. 2](#) и [3](#), но присутствующих в воде в результате промышленного, сельскохозяйственного и бытового загрязнений, не должны превышать ПДК, утвержденных Министерством здравоохранения СССР для воды водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования по органолептическому и санитарно-токсикологическому признаку, а также норм радиационной безопасности НРБ-76/87. При обнаружении в воде таких химических веществ с одинаковым лимитирующим признаком вредности, сумма отношений обнаруженных концентраций в воде и их ПДК не должна быть более 1.

Расчет ведется по формуле

$$\frac{C_1}{ПДК_1} + \frac{C_2}{ПДК_2} + \dots + \frac{C_n}{ПДК_n} \leq 1,$$

где  $C_1, C_2, C_n$  - обнаруженные концентрации, мг/дм<sup>3</sup>.

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

## 2. КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ ВОДЫ

2.1. Учреждения и организации, в ведении которых находятся централизованные системы хозяйственно-питьевого водоснабжения и водопроводы, используемые одновременно для хозяйственно-питьевых и технических целей, постоянно контролируют качество воды на водопроводе в местах водозабора, перед поступлением в сеть, а также в распределительной сети в соответствии с требованиями настоящего раздела.

2.2. Методы отбора проб - по [ГОСТ 24481-80](#) и [ГОСТ 18963-73](#).

2.3. Лабораторно-производственный контроль в местах водозабора проводят в пределах требований ГОСТ 2761-84; перечень показателей согласовывается с органами санитарно-эпидемиологической службы с учетом местных природных и санитарных условий.

На водопроводах с подземным источником водоснабжения анализ воды в течение первого года эксплуатации проводят не реже четырех раз (по сезонам года), в

дальнейшем - не реже одного раза в год в наиболее неблагоприятный период по результатам наблюдений первого года.

На водопроводах с поверхностным источником водоснабжения анализ воды проводят не реже одного раза в месяц.

2.4. Лабораторно-производственный контроль качества воды перед поступлением в сеть проводят по микробиологическим, химическим и органолептическим показателям.

2.4.1. Микробиологический анализ проводят по показателям, установленным в [табл. 1](#).

На водопроводах с подземным источником водоснабжения должен проводиться анализ при отсутствии обеззараживания:

не менее jednou раз в месяц - при численности населения до 20000 чел.;  
не менее двух раз в месяц - » » » до 50 000 чел.;  
не менее одного раз в неделю - » » » более 50000 чел;

при обеззараживании:

один раз в неделю - при численности населения до 20000 чел.;  
три раз в неделю - » » » до 50000 чел.;  
ежедневно - » » » более 50000 чел.

На водопроводах с поверхностным источником водоснабжения должен проводиться анализ:

не реже jednou раз в неделю и ежедневно в весенне-осенний периоды - при численности населения до 10000 чел.;

не реже одного раз в сутки - более 10000 чел.

2.4.2. При контроле обеззараживания воды хлором и озоном на водопроводах с подземными и поверхностными источниками водоснабжения концентрацию остаточного хлора и остаточного озона определяют не реже одного раз в час по [ГОСТ 18190-72](#) и [ГОСТ 18301-72](#).

2.4.3. Содержание остаточного хлора в воде после резервуаров чистой воды должно быть в пределах, указанных в [табл. 5](#).

Таблица 5

Хлор остаточный	Концентрация остаточного хлора, мг/дм <sup>3</sup>	Необходимое время контакта хлора с водой, мин, не менее
1. Свободный	0,3-0,5	30
2. Связанный	0,8-1,2	60

Примечание. При совместном присутствии свободного и связанного хлора, при концентрации свободного хлора более 0,3 мг/дм<sup>3</sup>, контроль осуществляется по подпункту 1, при концентрации свободного хлора менее 0,3 мг/дм<sup>3</sup> - по подпункту 2.

2.4.4. В отдельных случаях по указанию органов санитарно-эпидемиологической службы или по согласованию с ними допускается повышенная концентрация остаточного хлора в воде.

2.4.5. При озонировании воды с целью обеззараживания концентрация остаточного озона после камеры смещения должна быть 0,1-0,3 мг/дм<sup>3</sup> при обеспечении времени контакта не менее 12 мин.

2.4.6. При необходимости борьбы с биологическими обрастаниями в водопроводной сети места введения и дозы хлора согласовываются с органами санитарно-эпидемиологической службы.

2.5. Химический анализ воды проводят по показателям, установленным в [табл. 2](#) и [3](#) (за исключением остаточных количеств реагентов), а также по [п. 1.6](#). Перечень показателей и частоту отбора проб согласовывают с органами санитарно-эпидемиологической службы с учетом местных природных и санитарных условий.

2.5.1. Лабораторно-производственный контроль за остаточными количествами реагентов и удаляемых веществ при обработке воды на водопроводах специальными методами проводится в зависимости от характера обработки в соответствии с

графиком, согласованным с санитарно-эпидемиологической службой, но не реже одного раза к смену.

2.6. Органолептические показатели, указанные в [табл. 4](#), определяют при анализе всех проб (за исключением проб на остаточный хлор и озон), отбираемых на водопроводах из подземных и поверхностных источников.

2.7. Лабораторно-производственный контроль в распределительной сети проводят по следующим показателям: коли-индекс, общее число микроорганизмов в 1 см<sup>3</sup>, мутность, цветность, запах, вкус и привкус воды.

При обнаружении микробного загрязнения свыше допустимых нормативов для выявления причин загрязнения должен проводиться повторный отбор проб с дополнительными исследованиями на наличие бактерий-показателей свежего фекального загрязнения по [ГОСТ 18963-73](#), минеральных азотсодержащих веществ по [ГОСТ 4192-82](#) и [ГОСТ 18826-73](#); хлоридов по [ГОСТ 4245-72](#).

2.7.1. Отбор проб в распределительной сети проводят из уличных водоразборных устройств, характеризующих качество воды в основных магистральных водопроводных линиях, из наиболее возвышенных и тупиковых участков уличной распределительной сети. Отбор проб проводят также из кранов внутренних водопроводных сетей всех домов, имеющих подкачку и местные водонапорные баки.

2.7.2. Общее количество проб для анализа в указанных местах распределительной сети должно согласовываться с органами санитарно-эпидемиологической службы и соответствовать требованиям [табл. 6](#).

Таблица 6

Количество обслуживаемого населения, человек	Минимальное количество проб, отбираемых по всей разводящей сети в месяц
До 10000	2
До 20000	10
До 50 000	30
До 100000	100
Более 100000	200

В число проб не входят обязательные контрольные пробы после ремонта и переустройства водопровода и распределительной сети.

2.8. Государственный санитарный надзор за качеством воды централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения осуществляется по программе и в сроки, установленные местными органами санитарно-эпидемиологической службы.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

### 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством здравоохранения СССР

#### РАЗРАБОТЧИКИ

К. И. Акулов, В. Т. Мзаев, А. А. Королев, Т. Г. Шлепнина

### 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартов от 18.10.82 № 3989

### 3. ВЗАМЕН ГОСТ 2874-73

### 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на которые дана ссылка	Номер пункта	Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 2761-84	<a href="#">п. 2.3</a>	<a href="#">ГОСТ 18190-72</a>	<a href="#">п. 2.4.2</a>
<a href="#">ГОСТ 3351-74</a>	<a href="#">п. 1.5.3</a>	<a href="#">ГОСТ 18293-72</a>	<a href="#">п. 1.4.2, п. 1.5.2</a>
<a href="#">ГОСТ 4011-72</a>	<a href="#">п. 1.5.2</a>	<a href="#">ГОСТ 18294-89</a>	<a href="#">п. 1.4.2</a>
<a href="#">ГОСТ 4151-72</a>	<a href="#">п. 1.5.2</a>	<a href="#">ГОСТ 18301-72</a>	<a href="#">п. 2.4.2</a>
ГОСТ 4151-89	<a href="#">п. 1.4.2</a>	<a href="#">ГОСТ 18308-72</a>	<a href="#">п. 1.4.2</a>
<a href="#">ГОСТ 4192-82</a>	<a href="#">п. 2.7</a>	<a href="#">ГОСТ 18309-72</a>	<a href="#">п. 1.5.2</a>

Обозначение НТД, на которые дана ссылка	Номер пункта	Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
<a href="#">ГОСТ 4245-72</a>	<a href="#">п. 1.5.2, п. 2.7</a>	<a href="#">ГОСТ 18826-73</a>	<a href="#">п. 1.1.2, п. 2.7</a>
<a href="#">ГОСТ 4386-89</a>	<a href="#">п. 1.4.2</a>	<a href="#">ГОСТ 18963-73</a>	<a href="#">п. 1.3.2, п. 2.2, п. 2.7</a>
<a href="#">ГОСТ 4388-72</a>	<a href="#">п. 1.5.2</a>	<a href="#">ГОСТ 19155-85</a>	<a href="#">п. 1.4.2</a>
<a href="#">ГОСТ 4389-72</a>	<a href="#">п. 1.5.2</a>	<a href="#">ГОСТ 19413-89</a>	<a href="#">п. 1.4.2</a>
<a href="#">ГОСТ 4974-72</a>	<a href="#">п. 1.5.2</a>	<a href="#">ГОСТ 23950-88</a>	<a href="#">п. 1.4.2</a>
<a href="#">ГОСТ 18164-72</a>	<a href="#">п. 1.5.2</a>	<a href="#">ГОСТ 24481-80</a>	<a href="#">п. 2.2</a>
<a href="#">ГОСТ 18165-89</a>	<a href="#">п. 1.4.2</a>		

**5. Срок действия продлен до 01.01.95 Постановлением Госстандарта СССР от 27.06.89 № 2098**

**6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (октябрь 1992 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в июне 1988 г., сентябре 1989 г. (ИУС 11-88, 1-90)**

### СОДЕРЖАНИЕ

1. Гигиенические требования .....	1
2. Контроль за качеством воды .....	3